



**同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司**  
TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (GROUP) CO., LTD.


同济设计 TJAD

上海市四平路 1230 号 邮编: 200092 电话:021-65987788 传真:021-65985121  
1230 SIPING ROAD SHANGHAI 200092 TEL:021-65987788 FAX:021-65985121


<p><b>工程联系单</b>    主题 Subject:</p> <p><b>Project Notes</b> 根据现场施工情况 A 楼侧厅卷帘修 改</p>	<p>致 To:</p> <p><b>温州高新技术产业开发区投资建设开发有 限公司</b></p>
<p>收件人 Attention:</p> <p>王大指</p>	<p>页数 Pages:        日期 Date: 2022. 11. 28</p> <p>2</p>
<p>项目名称 Project:</p> <p>温州高新文化广场</p>	<p>项目编号 Job number:</p> <p>18-AE-062</p>
<p>发件人 From:</p> <p>何冰玉</p>	<p>档案编号 Our reference:</p> <p>TJAD/P-18AE062/A16</p>
<p>验证人 Verifier:</p> <p>潘朝辉</p>	<p>工程设计总负责人 General principal:</p> <p>江立敏、潘朝辉</p>
<p>分发以下单位 Copy to:</p> <p><input type="checkbox"/> 建设单位—温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司</p> <p><input type="checkbox"/> 总承包商—中国建筑第八工程局有限公司</p> <p><input type="checkbox"/> 工程监理—浙江华夏建设项目管理有限公司</p> <p><input type="checkbox"/> 分包商—</p>	
<p>如有缺页, 请即与我方联络, 电话号码 021-65987788</p> <p>If you do not receive any of the pages, please call back, Telephone No. 021-65987788</p>	



1. A 栋首层侧门厅 LTA13\LTA14 原设计以卷帘方式围出扩大的封闭楼梯间, 由于现场施工管线密集不便拆改, 修改防火卷帘位置, 增加实墙的封堵, 详见下图:



2、A楼1层观众厅静压箱和走廊之间增加检修门如下图：



同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

2022.11.28

