



同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

TONGJI ARCHITECTURAL DESIGN (GROUP) CO., LTD.

同济设计 TJAD

上海市四平路 1230 号 邮编: 200092 电话:021-65987788 传真:021-65985121
1230 SIPING ROAD SHANGHAI 200092 TEL:021-65987788 FAX:021-65985121

工程联系单

主题 Subject:

致 To:

Project Notes

根据现场情况将 A 楼 4F 功放配电箱的隔离变压器修改为末端治理设备

温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司

收件人 Attention:

页数 Pages: 2

日期 Date: 2022. 11. 16

项目名称 Project:

项目编号 Job number:

温州高新文化广场

18-AE-062

发件人 From:

档案编号 Our reference:

王胜 *王胜*

18-AE-062-E005

验证人 Verifier:

工程设计总负责人 General principal:

张英 *张英*

潘朝辉, 江立敏


分发以下单位 Copy to:


- 建设单位
- 总承包商
- 工程监理
- 分包商

如有缺页, 请即与我方联络, 电话号码 021-65987788

If you do not receive any of the pages, please call back, Telephone No. 021-65987788

根据现场安装条件, 原关于 A 楼 4 层功放配电箱增加隔离变压器工作联系单 E001 作废, 将隔离变压器修改为电能质量末端治理设备。具体平面及系统图纸调整如下:





同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

温州高新文化广场项目组

2022.11.16

